

5. Verpackung und Bestellnummern

Heizbandmodule / Artikel-Nummer	Produktbezeichnung	Beschreibung
1244-005734	FlexiClic-FP-1M	1 m Heizbandmodul
1244-005735	FlexiClic-FP-3M	3 m Heizbandmodul
1244-005736	FlexiClic-FP-5M	5 m Heizbandmodul
1244-005737	FlexiClic-FP-7M	7 m Heizbandmodul
1244-005738	FlexiClic-FP-15M	15 m Heizbandmodul
1244-005739	FlexiClic-FP-25M	25 m Heizbandmodul
1244-005740	FlexiClic-FP-50M	50 m Heizbandmodul

Zubehör

1244-005741	FlexiClic-CE	Verbindungs- und Endabschlussatz (Anschlussblock + 2 Endabschlüsse)
1244-005742	FlexiClic-E	Endabschlusspaket
1244-005743	FlexiClic-PCABLE-1M	1 m modulares Anschlusskabel (inkl. Endabschluss). Zuleitungsquerschnitt 3 x 2.5 mm ²
1244-006200	FlexiClic-PCABLE-3M	3 m modulares Anschlusskabel (inkl. Endabschluss). Zuleitungsquerschnitt 3 x 2.5 mm ²

Regler

728129-000	AT-TS-13	Thermostat -5°C/+15°C, 16 A
145232-000	Raystat-Eco-10	Intelligenter (energiesparender) digitaler Thermostat für Rohrleitungsfrostschutz

6. Elektrische Absicherung

Anforderungen an Begleitheizungsinstallationen:

- Sie müssen allen örtlichen Standards und Vorschriften entsprechen.
- RCD Fehlerstromschutzschalter; 30 mA bei max. 500 m Heizband pro RCD Fehlerstromschutzschalter erforderlich.
- Die Netzanschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektroinstallateur vorgenommen werden.
- Es müssen Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik verwendet werden.

Nennbetriebsstrom (A)	Max. Heizkreislänge
4 A	45 m
6 A	70 m
10 A	100 m

7. Prüfen der Installation

Informationen zum Prüfverfahren für Begleitheizungsinstallationen können der Installationsanleitung für „FlexiClic – FP“ entnommen werden, Referenznummer: INST-282